



Sikkerhet i kystleden

Veiledning for arbeid med brannsikkerhet

Brannforebyggende tiltak er noe av det viktigste i sikkerhetsarbeidet i kystleden med tanke konsekvensene en brann kan gi. Sikkerheten må ivaretas både gjennom ulike tiltak på hyttene/ fyrene og ved arbeide for å øke kunnskapen og arbeide for gode holdninger blant ansatte og tillitsvalgte.

Faktaarket gir en overordnet veiledning og det forutsettes at foreningens ansvarlige setter seg inn i regler og utarbeider rutiner utover det som går fram her.

Selvbetjente og ubetjente hytter

- Selvbetjente og ubetjente hytter er i risikoklasse 4, ("REN veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven") dvs. at det formelt sett gjelder samme krav som for bolighus.
- Minimumskravet er at det skal være brannslukningsapparat, røykvarsler og to rømningsveger. Rømningsveg gjennom vindu (minimumsmål) tom. 5m. er normalt godkjent. Det er ikke krav om seriekoblede brannmeldere.
- Hele hytta er en branncelle, dvs. det er ikke krav om oppdeling av brannhensyn.
- Det er ingen formelle krav for den som er tilsyn eller ansvarlig i foreningene.
- Brannmestrene har hjemmel for å gjennomføre brannsyn, men det er ikke et krav
- I byggesaker kan brannmyndighetene komme med ytterligere krav, for eksempel som følge av planlagt bruk, spesielle egenskaper ved bygningen eller prioriterte brukergrupper som barn, eldre, handikappede mv.
- Det kan oppbevares 55 l. gass i en bygning uten spesiell tillatelse
- Det må etableres kontrollrutiner som sikrer kontroll på
 - Røykvarslere (alder, tidspunkt for bytte av batteri, feilmeldinger, type)
 - Brannslukningsapparat (alder, manometer kontrollert, siste teknisk kontroll)
 - Gassbluss (slange kontrolleres / byttes, koblinger kontrolleres, regulator skiftet)
 - Ildsted (kontroll av vedovn, tørkeinnetning over ovn, sikring rundt ovn)
- Dette er minimumsregler og det bør vurderes å ha brannsikring utover dette på grunnlag av en risikoanalyse for hver hytte. En slik analyse kan for eksempel ta utgangspunkt i at alle på hytta skal få beskjed raskt uansett hvor brannen starter og at alle på hytta skal komme seg ut uansett hvor det brenner i hytta både sommer og vinter. Av spesielle problemstillinger er det viktig å vurdere om f.eks anlegg for barn skal ha bedre rømningsveier enn minimumskravene.

Betjente hytter

- Betjente hytter er i risikoklasse 6 ("REN veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven")
- Det skal være brannalarmanlegg

- Alle betjente anlegg er normalt særskilte brannobjekt med krav om årlig tilsyn. (Brannmesterne kan bestemme at betjente hytter unntas fra kravet at de er særskilte brannobjekter.)
- Bestyrer, daglig leder e.l. er som oftest brannvernleder og skal ha kvalifikasjoner/kompetanse/opplæring som står i forhold til objektets risikonivå og kompleksitet
- Betjente hytter skal ha egen branndokumentasjon som dokumenter bl.a.
 - Årlig servise på branntekniske anlegg
 - Brannøvelser skal dokumenteres
 - Leder for bedriften skal være brannvernleder
 - Varslingsrutiner ved brann eller branntilløp
- Både bruker (bestyrer, vertskap mv) og eier er ansvarlig for at nødvendige branntiltak er iverksatt. Bruker har varslingsplikt hvis noe ikke er i orden og eier har ansvar for nødvendige tiltak og evt. utbedringer.
- Det bør gjennomføres risikoanalyser på samme måte som nevnt ovenfor selv om brannvarslingstiltakene er bedre på betjente hytter enn selvbetjente hytter.
- Oppbevaring av gass utover 55 l krever egen tillatelse fra kommunale brannmyndigheter / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Veiledning

Krav til brannforebyggende tiltak er regulert i flere lover. To dokumenter som gir utfyllende veiledning er:

- ”Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brukes først og fremst ved forvaltning av eksisterende bygg.
- ”REN veiledning til teknisk forskrift til plan og bygningsloven” fra Bygningstekniske etat.
Brukes først og fremst ved nybygging